



L'Aeroport de Barcelona-el Prat va aplicar el procediment establert en casos d'averies tècniques com la succeïda la passada nit

- Cap aeronau va declarar emergència ni es va activar cap protocol d'emergència de les instal·lacions, per la qual cosa no està contemplada l'activació de mitjans externs en el Pla d'Emergències Aeronàutiques
- L'averia en un cable de mitjana tensió deteriorat per les feines de millora del camp de vol va provocar la fallida en el subministrament elèctric
- 10 dels 11 vols desviats van tornar posteriorment a Barcelona

09 de novembre de 2011

Les feines d'investigació realitzades per un camió laboratori proporcionat per Endesa ha determinat aquesta tarda que l'averia en un cable de mitjana tensió (de 25.000 volts de tensió), deteriorat per les tasques de millora del camp de vol de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, va ser la causa que va originar la fallida en el subministrament elèctric d'ahir a la nit en una zona de les instal·lacions de l'àrea de maniobres d'aeronaus.

La fallida es va originar en una zona del camp de vol cap a les 22.30 hores i va tenir una duració de 10 minuts, provocant afectacions en alguns trams d'il·luminació i originant el desviament d'11 vols als aeroports de Girona-Costa Brava (5), Reus (2), Palma (2), Tolosa (1) i Perpinyà (1), i la cancel·lació d'altres dos vols de sortida. Tots els vols desviats van tornar finalment a l'Aeroport de Barcelona-el Prat excepte un d'ells que va decidir pernoctar a Perpinyà.

El temps de resposta per dur a terme la reparació es va efectuar de manera òptima, normalitzant-se completament la situació dels diferents vols cap a la 01.00 d'avui.

És important remarcar que no es va declarar l'emergència per part de cap de les aeronaus, ni es va decretar cap alerta local de les instal·lacions aeroportuàries i, per tant, es van aplicar el procediments establerts en casos en els que hi ha exclusivament afectacions de caràcter tècnic a les instal·lacions. En aquests casos, no està contemplada ni establerta l'activació de cap mitjà extern als propis de l'aeroport i, per tant, no és necessari activar cap dels protocols d'emergència establerts al Pla d'Emergències Aeronàutiques.

Per últim, Aena Aeropuertos reitera les disculpes als passatgers i familiars afectats pels desviaments i endarreriments dels seus vols, alhora que insisteix en que la seguretat va estar en tot moment garantida.